



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Лордкіпанідзе А.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М. П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 14.09. 2022

№ 12.2-18-1/ 5732

**Об'єкт експертизи:** Центральний вимикач D3M-8DI1XDI8RO-MB

виготовлений у відповідності із ДСТУ EN 60730-1:2019 «Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги» (EN 60730-1:2016, IDT; IEC 60730-1:2013, MOD)

**Код за ДКПП- 27.12;УКТЗЕД; артикул:**

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Промислова і домашня автоматизації, комутації малопотужного навантаження з можливістю групового управління, реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

**Країна-виробник:** Україна, ТОВ «НДВЦ «ІОН», Київська обл., Обухівський р-н, с. Підгірці, вул. Дубова, буд. 24. Адреса виробництва - с. Підгірці, вул. Дубова, буд. 24  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Україна, ТОВ «НДВЦ «ІОН», Київська обл., Обухівський р-н, с. Підгірці, вул. Дубова, буд. 24. Код ЄДРПОУ 43950904

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Продукція вітчизняного виробництва

**б'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Центральний вимикач D3M-8DI1XDI8RO-MB виготовлений у відповідності із ДСТУ EN 60730-1:2019 «Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги» (EN 60730-1:2016, IDT; IEC 60730-1:2013, MOD) відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: рівень напруженості ЕМП 50 Гц за електричною складовою (ДР) -5кВ/м, за магнітною складовою – 1,4 кА/м згідно ДСН 3.3.6.096-2002 «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів».

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

При використанні дотримуватись рекомендацій виробника та інструкції з експлуатації.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Центральний вимикач D3M-8DI1XDI8RO-MB виготовлений у відповідності із ДСТУ EN 60730-1:2019 «Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги» (EN 60730-1:2016, IDT; IEC 60730-1:2013, MOD), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності: гарантується виробником**

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний на термін дії ДСТУ EN 60730-1:2019** «Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги» (EN 60730-1:2016, IDT; IEC 60730-1:2013, MOD)

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** продукція вітчизняного виробництва

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** продукція вітчизняного виробництва

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: (044) 289-00-21,  
e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);

**Web-сайт:** <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Протокол експертизи № 12867 від 19 листопада 2021р.**

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії  
М.П.



Ищейкін К.Є.